

Periode : Januari - Juni 2026

Analysenaam	Eenheid	Gemiddelde	Minimum	Maximum	Aantal	Min.Wet	Max.Wet
Temperatuur in situ	°C	12,7	12,4	13,2	25		25.0
Zuurstof	mg/l	8,8	7,9	10	25	2.0	
Troebeling	FTE	0,16	0,12	0,2	25		1.0
Zuurgraad (pH)	pH	7,84	7,69	7,92	25	7.00	9.50
Verzadigingsindex (SI)		0,21	0,15	0,27	2	-0.20	
Totaal Anorganisch Koolstof berekend	mg C/l	36	36	37	2		
Corrosie-index		0,078	0,075	0,081	2		
Theoretisch afzetbaar CalciumCarbonaat 90'	mmol/l	0,41	0,38	0,44	25		
Geleidingsvermogen bij 20 °C (EGV)	mS/m	27,7	27	27,9	25		125
Koolstofdioxide	mg/l	4,9	4	6,7	25		
Koolstofdioxide agressief	mg/l	<1	<1	<1	25		
Waterstofcarbonaat	mg/l	177	171	182	25	60	
Ammonium	mg NH4 / l	<0.03	<0.03	<0.03	7		0.20
Chloride	mg/l	8	8	9	2		150
Cyanide, totaal	µg/l						
Fluoride	mg/l						
Fosfaat-ortho	mg PO4 / l						
Nitraat	mg NO3 / l	<1.0	<1.0	<1.0	2		50.0
Nitriet	mg NO2 / l	<0.01	<0.01	<0.01	7		0.10
Silicaat	mg Si / l	7,6	7,6	7,6	2		
Sulfaat	mg SO4 / l	<2	<2	<2	2		150
Calcium (Ca), na aanzuren	mg/l	49,9	48,5	51,1	25		
Magnesium (Mg), na aanzuren	mg/l	3,35	2,96	3,95	25		
Totale Hardheid ****	mmol/l	1,38	1,34	1,42	25	1.00	
Totale Hardheid ****	°D	7,8	7,5	8	25	5.6	
Aluminium (Al), na aanzuren	µg/l	<2	<2	<2	2		30.0
Antimoon (Sb), na aanzuren	µg/l						
Arseen (As), na aanzuren	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5	2		10.0
Barium (Ba), na aanzuren	µg/l						
Boor (B), na aanzuren	µg/l	<10.0	<10.0	<10.0	2		1500
Cadmium (Cd), na aanzuren	µg/l						
Chroom (Cr), na aanzuren	µg/l						
IJzer (Fe), na aanzuren	mg/l	0,051	0,045	0,061	7		0.200
Kalium (K), na aanzuren	mg/l	0,78	0,76	0,81	2		
Koper (Cu), na aanzuren	µg/l						
Kwik (Hg), na aanzuren	µg/l						
Lood (Pb), na aanzuren	µg/l						
Mangaan (Mn), na aanzuren	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	7		0.050
Natrium (Na), na aanzuren	mg/l	11	10,8	11,1	2		150
Nikkel (Ni), na aanzuren	µg/l						
Seleen (Se), na aanzuren	µg/l						
Zink (Zn), na aanzuren	µg/l						
Kleurintensiteit (455 nm)	mg Pt/Co/l	6,2	6,1	6,2	2		20
UV-extinctie	1 / m	4,8	4,8	4,9	2		
Totaal Organisch Koolstof (TOC)	mg/l	1,3	1,3	1,3	2		
Koloniegetal 22 °C **	kve/ml	1	<1	8	25		100
Coliformen 37° C ***	kve/100 ml	0	0	0	25		0.1
Escherichia coli 37 °C ***	kve/100 ml	0	0	0	25		0.1
Enterococcen	kve/100 ml	0	0	0	2		0.1
Clostridium perfringens ***	kve/100 ml	0	0	0	2		0.1
Aeromonas 30 °C	kve/100 ml	<10	<10	<10	2		1000
Legionella, Matrix A Procedure 8,9,10	kve/l	<100	<100	<100	1		99

Organisch Overzicht

Pesticiden	Niet aangetoond
Pharmaceutische componenten	Niet aangetoond
Vluchtige componenten	Niet aangetoond

Analysenaam	Eenheid	Gemiddelde	Minimum	Maximum	Aantal	Min.Wet	Max.Wet
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Pb. De Meern **Reinwater Uitgaand**

Periode : 2025

Analysenaam	Eenheid	Gemiddelde	Minimum	Maximum	Aantal	Min.Wet	Max.Wet
Temperatuur in situ	°C	12,8	11,5	13,3	52		25.0
Zuurstof	mg/l	8,5	7,8	9,4	52	2.0	
Troebeling	FTE	0,1	<0.1	0,21	52		1.0
Zuurgraad (pH)	pH	7,84	7,72	8,15	52	7.00	9.50
Verzadigingsindex (SI)		0,14	0,08	0,21	4	-0.20	
Totaal Anorganisch Koolstof berekend	mg C/l	36	35	37	4		
Corrosie-index		0,072	0,068	0,078	4		
Theoretisch afzetbaar CalciumCarbonaat 90°	mmol/l	0,41	0,37	0,46	52		
Geleidingsvermogen bij 20 °C (EGV)	mS/m	27,8	27,4	28,2	52		125
Koolstofdioxide	mg/l	4,9	2,4	6,3	52		
Koolstofdioxide agressief	mg/l	<1	<1	<1	52		
Waterstofcarbonaat	mg/l	176	170	184	52	60	
Ammonium	mg NH4 / l	<0.03	<0.03	<0.03	13		0.20
Chloride	mg/l	8	7	8	4		150
Cyanide, totaal	µg/l	<2	<2	<2	1		50
Fluoride	mg/l	<0.05	<0.05	<0.05	1		1.0
Fosfaat-ortho	mg PO4 / l	0,18	0,18	0,18	1		
Nitraat	mg NO3 / l	<1.0	<1.0	<1.0	4		50.0
Nitriet	mg NO2 / l	<0.01	<0.01	<0.01	13		0.10
Silicaat	mg Si / l	7,33	6,63	7,64	4		
Sulfaat	mg SO4 / l	<2	<2	<2	4		150
Calcium (Ca), na aanzuren	mg/l	50	46,6	53,1	52		
Magnesium (Mg), na aanzuren	mg/l	3,32	2,92	3,79	52		
Totale Hardheid ****	mmol/l	1,38	1,28	1,47	52	1.00	
Totale Hardheid ****	°D	7,7	7,2	8,2	52	5.6	
Aluminium (Al), na aanzuren	µg/l	<2	<2	<2	4		30.0
Antimoon (Sb), na aanzuren	µg/l	<1	<1	<1	1		10.0
Arseen (As), na aanzuren	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5	4		10.0
Barium (Ba), na aanzuren	µg/l	15,5	15,5	15,5	1		
Boor (B), na aanzuren	µg/l	<10.0	<10.0	<10.0	4		1500
Cadmium (Cd), na aanzuren	µg/l	<0.10	<0.10	<0.10	1		5.00
Chroom (Cr), na aanzuren	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5	1		50.0
IJzer (Fe), na aanzuren	mg/l	0,039	0,026	0,051	13		0.200
Kalium (K), na aanzuren	mg/l	0,87	0,78	1,03	4		
Koper (Cu), na aanzuren	µg/l	<1	<1	<1	1		2000
Kwik (Hg), na aanzuren	µg/l	<0.02	<0.02	<0.02	1		1.00
Lood (Pb), na aanzuren	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5	1		5.00
Mangaan (Mn), na aanzuren	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	13		0.050
Natrium (Na), na aanzuren	mg/l	10,7	9,54	11,3	4		150
Nikkel (Ni), na aanzuren	µg/l	<1.0	<1.0	<1.0	1		20.0
Seleen (Se), na aanzuren	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5	1		20.0
Zink (Zn), na aanzuren	µg/l	<2.0	<2.0	<2.0	1		3000
Kleurintensiteit (455 nm)	mg Pt/Co/l	7,4	6,3	8	4		20
UV-extinctie	1 / m	4,9	4,8	5	4		
Totaal Organisch Koolstof (TOC)	mg/l	1,3	1,2	1,3	4		
Koloniegetal 22 °C **	kve/ml	1	<1	16	52		100
Coliformen 37° C ***	kve/100 ml	0	0	0	52		0.1
Escherichia coli 37 °C ***	kve/100 ml	0	0	0	52		0.1
Enterococcen	kve/100 ml	0	0	0	4		0.1
Clostridium perfringens ***	kve/100 ml	0	0	0	4		0.1
Aeromonas 30 °C	kve/100 ml	<10	<10	<10	4		1000
Legionella, Matrix A Procedure 8,9,10	kve/l	<100	<100	<100	2		99

Organisch Overzicht

Industriële componenten	Niet aangetoond
Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS)	Niet aangetoond
Pesticiden	Niet aangetoond
Pharmaceutische componenten	Niet aangetoond
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's)	Niet aangetoond
Vluchtige componenten	Niet aangetoond

Analysenaam	Eenheid	Gemiddelde	Minimum	Maximum	Aantal	Min.Wet	Max.Wet
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Pb. De Meern Reinwater Uitgaand

Periode : 2024

Analysenaam	Eenheid	Gemiddelde	Minimum	Maximum	Aantal	Min.Wet	Max.Wet
Temperatuur in situ	°C	12,8	12	13,1	43		25.0
Zuurstof	mg/l	8,4	6,6	10,2	43	2.0	
Troebeling	FTE	0,11	<0.1	0,23	43		1.0
Zuurgraad (pH)	pH	7,85	7,75	7,93	43	7.00	9.50
Verzadigingsindex (SI)		0,12	0,1	0,16	4	-0.20	
Totaal Anorganisch Koolstof berekend	mg C/l	36	34	38	3		
Corrosie-index		0,079	0,076	0,083	3		
Theoretisch afzetbaar CalciumCarbonaat 90'	mmol/l	0,42	0,38	0,45	43		
Geleidingsvermogen bij 20 °C (EGV)	mS/m	27,8	26,5	28,1	43		125
Koolstofdioxide	mg/l	4,7	4	6	43		
Koolstofdioxide agressief	mg/l	<1	<1	<1	43		
Waterstofcarbonaat	mg/l	176	168	185	43	60	
Ammonium	mg NH4 / l	<0.03	<0.03	<0.03	10		0.20
Chloride	mg/l	8	8	9	4		150
Cyanide, totaal	µg/l	<2	<2	<2	1		50
Fluoride	mg/l	<0.05	<0.05	<0.05	1		1.0
Fosfaat-ortho	mg PO4 / l	0,09	0,09	0,09	1		
Nitraat	mg NO3 / l	<1.0	<1.0	<1.0	4		50.0
Nitriet	mg NO2 / l	<0.01	<0.01	<0.01	10		0.10
Silicaat	mg Si / l	7,42	7,22	7,75	4		
Sulfaat	mg SO4 / l	<2	<2	<2	4		150
Calcium (Ca), na aanzuren	mg/l	51,1	49,8	53,3	43		
Magnesium (Mg), na aanzuren	mg/l	3,28	3,01	3,66	43		
Totale Hardheid ****	mmol/l	1,41	1,38	1,46	43	1.00	
Totale Hardheid ****	°D	7,9	7,7	8,2	43	5.6	
Aluminium (Al), na aanzuren	µg/l	<2	<2	<2	4		30.0
Antimoon (Sb), na aanzuren	µg/l	<1	<1	<1	1		10.0
Arseen (As), na aanzuren	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5	4		10.0
Barium (Ba), na aanzuren	µg/l	14,9	14,9	14,9	1		
Boor (B), na aanzuren	µg/l	<10.0	<10.0	<10.0	4		1500
Cadmium (Cd), na aanzuren	µg/l	<0.10	<0.10	<0.10	1		5.00
Chroom (Cr), na aanzuren	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5	1		50.0
IJzer (Fe), na aanzuren	mg/l	0,04	0,029	0,054	10		0.200
Kalium (K), na aanzuren	mg/l	0,82	0,76	0,88	4		
Koper (Cu), na aanzuren	µg/l	<1	<1	<1	1		2000
Kwik (Hg), na aanzuren	µg/l	<0.02	<0.02	<0.02	1		1.00
Lood (Pb), na aanzuren	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5	1		5.00
Mangaan (Mn), na aanzuren	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	10		0.050
Natrium (Na), na aanzuren	mg/l	11,3	10,9	11,6	4		150
Nikkel (Ni), na aanzuren	µg/l	<1.0	<1.0	<1.0	1		20.0
Seleen (Se), na aanzuren	µg/l	<0.5	<0.5	<0.5	1		20.0
Zink (Zn), na aanzuren	µg/l	<2.0	<2.0	<2.0	1		3000
Kleurintensiteit (455 nm)	mg Pt/Co/l	5,8	5,7	6,1	4		20
UV-extinctie	1 / m	4,9	4,9	5	4		
Totaal Organisch Koolstof (TOC)	mg/l	1,3	1,2	1,4	4		
Koloniegetal 22 °C **	kve/ml	2	<1	120	43		100
Coliformen 37° C ***	kve/100 ml	0	0	0	43		0.1
Escherichia coli 37 °C ***	kve/100 ml	0	0	0	43		0.1
Enterococcen	kve/100 ml						
Clostridium perfringens ***	kve/100 ml	0	0	0	4		0.1
Aeromonas 30 °C	kve/100 ml	<10	<10	<10	4		1000
Legionella, Matrix A Procedure 8,9,10	kve/l	<100	<100	<100	2		99

Organisch Overzicht

Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS)	Niet aangetoond
Pesticiden	Niet aangetoond
Pharmaceutische componenten	Niet aangetoond
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's)	Niet aangetoond
Vluchtige componenten	Niet aangetoond

Analysenaam	Eenheid	Gemiddelde	Minimum	Maximum	Aantal	Min.Wet	Max.Wet
-------------	---------	------------	---------	---------	--------	---------	---------

* De norm is vastgesteld als rekenkundig jaargemiddelde.

** Het gemiddelde van Koloniegetal 22 °C is berekend als een geometrisch gemiddelde, ook de norm is een geometrisch jaargemiddelde.

*** Het gemiddelde van de Coliformen 37° C ,Escherichia coli 37 °C,Enterococcen en Clostridium perfringens wordt als mediaan weergegeven.

**** Normwaarde geldt uitsluitend bij toepassing van ontharding.